

**PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA E RELATIVA
MANUTENZIONE E GESTIONE DI UNA RETE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI IN
ATTUAZIONE DEL PROGETTO MOBILITÀ SOSTENIBILE GENOVA E SAVONA**

CHIARIMENTO N. 1

Richiesta di chiarimenti del 01/02/2018

Qui di seguito le nostre domande:

- 1) Quale soggetto ritenete debba intestarsi i POD a cui saranno collegati i sistemi di ricarica?
- 2) Nel vostro bando specificate che il costo dell'allaccio è escluso dal bando stesso: quale soggetto ritenete debba pagare tale onere?
- 3) Cosa intendete in dettaglio per “costi di allaccio”?
- 4) Nell'area geografica in cui si sviluppa il bando di gara, i costi inerenti le pratiche autorizzative per ogni singolo punto di ricarica sono standard? Ad ogni modo, dove è possibile recuperare informazioni relative a questa tematica?
- 5) Oltre agli eventuali costi relativi a permessi e occupazioni, ai vari Comuni devono essere riconosciuti altri oneri?
- 6) Potrebbe essere motivo di esclusione e/o penalizzazione qualora il sistema di ricarica abbia dimensioni in larghezza di soli 20 cm superiori a quelli indicati nel computo della vostra gara?
- 7) Potrebbe essere motivo di esclusione e/o penalizzazione qualora il sistema di ricarica presentato non preveda un display ma ne sostituisca le tradizionali funzionalità (disponibilità, guasto o “in carica”) con un sistema a tre led luminosi?

Risposta del 05/02/2018

- 1) Il soggetto che dovrà intestarsi il POD è l'Appaltatore che si aggiudicherà la gara.
- 2) Gli oneri allaccio sono a carico della Stazione Appaltante.
- 3) Il costo di allaccio si riferisce al costo di preposa del contatore che comprende, a cura di ENEL DISTRIBUZIONE, lo scavo, a partire dalle derivazioni individuate o da realizzare fino al contenitore ove sarà alloggiato il contatore, la posa dei corrugati, dei cavi e la posa del contatore stesso. Il contatore sarà poi attivato dall'Appaltatore che si aggiudicherà l'appalto che dovrà sopportare i soli costi di attivazione.
- 4) I costi inerenti le pratiche autorizzative ci risultano essere ordinari costi amministrativi come previsti dai regolamenti dei singoli Comuni interessati dal progetto.
- 5) Non si risultano altri oneri.
- 6) Le dimensioni indicate nel Capitolato non hanno carattere vincolante ma dovranno essere compatibili con le caratteristiche dei siti di realizzazione. Le dimensioni offerte in sede di gara dal concorrente saranno oggetto di valutazione come indicato al paragrafo 4.1.1 della lettera di invito con specifico riferimento al criterio 1.a.
- 7) Non è ammessa un'offerta difforme dal Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Tecnica laddove precisato (art. 1.6) che l'interfaccia per l'utente è costituito da display LCD retroilluminato che consenta di fornire le principali informazioni agli utilizzatori della colonnina.

F.to il RUP
Dott.ssa Maria Fabianelli